

Rapporto di funzionamento Inceneritore Mengozzi - Via Zotti Forlì' Febbraio 2018

Premessa

La presente relazione, redatta con frequenza mensile, ha lo scopo di rendere fruibili la mole di dati riferiti al funzionamento dell'impianto, controllati in remoto da questa Arpae, elaborandone i più significativi e rappresentandoli in tabelle e grafici di semplice consultazione.

Condizioni di funzionamento

Nel corso del mese di Febbraio 2018 l'impianto ha funzionato regolarmente per complessive 667.5 ore su un totale di 672 ore.

Il giorno 27/2/2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ora solare) è stata interrotto il caricamento del rifiuto per verifiche tecniche al sistema di caricamento (Comunicazione protocollo PGFC 3294 del 27/2/2018).

Dati monitoraggio in continuo delle emissioni

Questa sezione contiene informazioni sulle misure effettuate da Mengozzi tramite sistemi automatici di rilevazione per il controllo sia degli inquinanti alle emissioni sia dei parametri di processo per i quali l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha definito limiti di riferimento.

Vengono riportati i dati emissivi relativi alla linea di combustione rifiuto (E1).

Gli inquinanti misurati all'emissione E1 attraverso il sistema di monitoraggio in continuo ed i relativi valori limite, previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono riportati nella tabella che segue.

Per ogni ulteriore informazione sulle autorizzazioni in vigore è comunque possibile collegarsi al seguente link: <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettagliImpiantoPub.aspx?id=129>

Valori Limiti di emissione

| Inquinante | Media 30 minuti | | Media giornaliera | Flusso di massa orario medio mensile |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | Col. A | Col. B | | |
| | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | g/h |
| CO | 100 | 150 | 50 | 625 |
| PTS | 20 | 7 | 5 | 125 |
| COT | 20 | 10 | 10 | 125 |
| HCl | 60 | 10 | 10 | 125 |
| HF | 4 | 2 | 1 | 12.5 |
| SO₂ | 200 | 50 | 50 | 1250 |
| NO_x | 400 | 200 | 200 | 2500 |
| NH₃ | 60 | 30 | 30 | |
| Hg | | | | 0,625 |

Tutti i valori riportati sono normalizzati alla temp. di 0°C, pressione 101.3 kPa, gas secco e tenore di Ossigeno gassoso secco pari all'11%.

Nel corso del mese I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- per tutti gli inquinanti ad esclusione del CO
 - a. nessuno dei valori medi giornalieri misurato e validato supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione medi giornalieri sopra riportati;
 - b. nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, oppure, in caso di superamento di tale limite (contatore attivo), almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui alla colonna B.

- esclusivamente per il parametro CO
 - c. Nessuno dei valori medi 30 minuti supera il VL di colonna A oppure, in caso di superamento, il 95° percentile delle medie 10 minuti in un periodo di 24 ore precedenti, supera il valore di 150 mg/Nmc;
 - d. Nessuno dei valori medi giornalieri supera il limite VL giorno, oppure in caso di superamento, il 97° percentile delle medie giornaliere in un anno supera il limite di 50 mg/Nmc

I limiti sono applicabili esclusivamente durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti.

Nelle stesse fasi di combustione del rifiuto, la temperatura in camera di post combustione non può scendere al di sotto di 850°C.

Nelle tabelle sono indicati gli eventuali superamenti di ogni specifico parametro sia su base semioraria che giornaliera.



Elaborazioni mensili Arpae



Come previsto nell'A.I.A., Arpae Sezione di Forlì/Cesena è collegata in tempo reale al sistema di monitoraggio in continuo all'emissione dell'impianto.



I dati acquisiti vengono analizzati in maniera autonoma da Arpae per la verifica del rispetto dei limiti di AIA e di Legge.


| Mengozzi Via Zotti Forlì' - - Mese di Febbraio 2018 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|--|
| Inquinante | PLV | CO | NO2 | SO2 | HCl | HF | NH3 | COT | Hg | |
| Numero Superamenti del limite semiorario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solo per CO: rispetto 95° percentile medie 10 minuti | | si | | | | | | | | |
| Numero Superamenti del limite giornaliero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concentrazione semioraria massima | 8,9 | 121 | 158,4 | 102 | 0 | 2,5 | 2,4 | 8,1 | 0,012 | |
| Concentrazione giornaliera massima | 2,1 | 15,8 | 61 | 2,6 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,001 | |
| Limite Semiorario | 20 | 100 | 400 | 200 | 60 | 4 | 60 | 60 | | |
| Limite Giornaliero | 5 | 50 | 200 | 50 | 10 | 1 | 30 | 30 | 0 | |
| Giorni Umidità >30% (indicativi quencher) | 0 | | | | | | | | | |
| Numero ore di funzionamento nel mese | 667,5 | ore | su | 672 | ore totali | | Ore di fermo | | 4,5 | |

Medie giornaliere misurate nel mese di Febbraio 2018









Commento ai dati di monitoraggio

Nel corso del mese di Febbraio 2018, in data 7/2/2018 dalle ore 11.30 alle 12.00 si è verificato il superamento del limite semiorario del CO (121 mg/Nmc contro un limite di emissione di 100 mg/Nmc).

Il valore del 95° percentile delle medie 10 minuti del CO in un periodo di 24 ore è risultato pari a 11.48 mg/Nmc, minore del corrispondente limite di 150 mg/Nmc.

Quindi, il sopradetto superamento della media semioraria del CO, non costituisce un superamento ai valori limiti di legge.

Riferimenti utili:

Autorizzazione Integrata Ambientale: <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DettagliImpiantoPub.aspx?id=129>

Mengozzi SpA..dati in tempo reale emissioni in atmosfera:

<http://www.mengozzirifiutisanitari.it/Qualità%20e%20ambiente/Emissioni.aspx>

Per informazioni: Dr.ssa Patrizia Spazzoli - mail: pspazzoli@arpae.it - tel.: +39 0543 451442